

화재 예방

「자가 안전진단 메뉴얼 체크리스트」

우리 현장을 화재로부터 안전하게!

(화재 자가 안전 점검 10가지 사항)

1. 화재발생시 피난로는 확보되어 있는가? 피난로에 방해물은 없는가?
2. 화재경보기는 설치되었으며, 화재감지기 · 소화기 등은 정상적으로 작동하는가?
3. (해당시) 주방 조리기구의 전원은 사용 후 차단하였는가?
4. 가스누설 경보기는 작동 중이며, 가스밸브는 차단하였는가?
5. 문어발식 멀티탭을 사용하는가? 전기콘센트와 기기는 열이나 물로부터 보호되고 있는가?
6. 전기제품들의 전원은 사용 후 차단하였는가?
7. 난로, 열풍기, 전기장판 등의 전원은 사용 후 차단되었는가?
8. 난로, 열풍기 등에서 연소가능성이 있는 물건이 1m이상 떨어져 있는가?
9. 흡연 구역 주위에 불에 잘 타는 물건이 없는가?
10. 담뱃재나 불이 붙었던 물건은 안전하게 소화를 하였는가?